

Uuraisten kunta  
Tekninen toimi  
Virastotie 4  
41230 UURAINEN



Projektin nimi Verkosto; Viranomaisnäytteet, jatkuva  
Näyttenumero 26TV05156  
Näytteen nimi<sup>1</sup> Verkosto; Lähtevä vesi vedenottamo  
Näyte otettu<sup>1</sup> 21.4.2026 08:00  
Näytteenottaja<sup>1</sup> Risto Palonen  
Näyte saapunut 21.4.2026

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Mangaani	LA76*	µg/l	68	<50 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

## NÄYTTEENOTON LISÄTIEDOT<sup>1</sup>

Näytepaikka: Vok Hankala Kangastie 422

## ASIAKKAAN ILMOITTAMAT LISÄTIEDOT

Viranomaisnäytteet, jatkuva

## KVVY Tutkimus Oy



Timo Järvenpää  
Kemisti

## JAKELU

risto.palonen@uurainen.fi  
ymparistoterveys@jyvaskyla.fi  
marja.lupsakko@jyvaskyla.fi  
tiina.loytomaki@uurainen.fi

## MENETELMÄVIITTEET

LA76	SFS-EN ISO 11885:2009
------	-----------------------

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi

**MITTAUSEPÄVARMUUDET**

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Mangaani*	26TV05156	15 %	22.4.2026	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeassa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi